

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2019

№ 221

пгт Тужа

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения от 21.09.2018 № 234

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского поселения от 21.09.2018 № 234 «Об утверждении схемы теплоснабжения Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области (далее - схема), изложив пункт 1.5 раздела 1 схемы в следующей редакции:

1.1. «1.5.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения.

Котельная № 1

Потребители тепла			
	V(м3)	t (отопл.)	Расчётная тепловая нагрузка отопления,

			(Гкал/год)
Котельная №1			
ж/д Орджоникидзе,11	4758	20	292,18
ж/д Свободы,5	3122	20	202,95
ж/д Орджоникидзе,18	1808	20	129,46
ж/д Фокина,2	3441	20	223,33
ж/д Некрасова,21	847	20	49,23
ж/д Некрасова,23	310	20	17,87
Тужинский краеведческий музей	704	16	34,26
КОГОбУ СШ с УОИП пгт Тужа	12211	16	484,85
гараж КОГОбУ СШ с УОИП пгт Тужа	742,5	10	41,87
гараж Районного управления образования	193,2	10	10,95
здание д/с «Сказка» ул. Горького	3751	20	197,48
Центральная библиотека	1379	18	66,95
здание редакции газеты «Родной край»	275	18	14,57
Торговый дом	1315	18	63,74
котельная	1220	10	9,87
В С Е Г О (Гкал/год):			1632,7

Котельная № 2

Потребители тепла	Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год		
	V(м3)	t (отопл.)	
<i>Котельная №2</i>			
ж/д Невского,6	3032	20	196,89
ж/д Невского,4	3071	20	199,42
ж/д Орджоникидзе,7	4875	20	297,33
ж/д Невского,2	172,8	20	18,99
ж/д Суворова, 2	300	20	17,3
ж/д Суворова,3	300	20	17,29
здание администрации района	7030	18	335,13
гаражи администрации	1774	10	100,29
магазин Чародейка	1006	15	41,36
котельная	590	10	4,77
душевые котельной	-	-	6,91
В С Е Г О (Гкал/год):			1003,58

Котельная № 3

Потребители тепла	Расчётная тепловая нагрузка отопления,		
	V(м3)	t (отопл.)	

			(Гкал/год)
здания ЦРБ	19488	20	1187,04
котельная	925	10	7,49
душевые котельной	-	-	6,91
Всего (Гкал/ год)			1095,40

Котельная № 4

Потребители тепла			
	V(м3)	t (отопл.)	Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год)
Котельная №4			
ж/д Горького,9	4625	20	283,28
ж/д Фокина,18	5661	20	348,33
ж/д пер.Южный,4	250	20	30,79
ж/д пер.Солнечный,2	185	20	20,31
ж/д Фокина,14	2984	20	183,61
ж/д Фокина,24	300	20	32,85
ж/д Фокина,13	575	20	33,34
ж/д пер. Труда. 2	160	20	9,2
спорткомплекс КОГОБУ СШ с УОИП пгт Тужа	5682	16	226,75
ФОК	9197,3	16	366,77

КОГ ОБУ СШ с УОИП пгт Тужа (Начальная школа)	4691	16	208,14
ТБК (райпо)	2196	16	87,20
гараж Райпо (у Сбербанка)	143	10	8,06
ООО Агроторг (Пятерочка)	5101	16	189,36
магазин «Фламинго»	184	16	7,5
здание Сбербанка	1205	20	93,5
котельная	740	10	5,98
Всего (Гкал/год)			2134,97

Котельная № 6

Потребители тепла	Расчётная тепловая нагрузка отопления,		
	V(м3),S(м2)	t (отопл.)	(Гкал/год)
Котельная №6			
Советская,8	644	20	41,8
Орджоникидзе,34	1061	20	61,8
ФГБУ Госсеминспекция	656	18	34,8
здание д/с сказка ул.Советская	6200	20	285,9
здание прачечной	230	15	9,4
гаражи ул.Советская	2452	10	139,1

котельная	625	10	5,1
гараж для аренды	295,6	10	16,8
Всего (Гкал/год)			594,7

Котельная № 7

Потребители тепла			
	V(м3),S(м2)	t (отопл.)	Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год)
Котельная № 7			
Советская,36	430	20	40,9
Советская,36а	760	20	68,2
Советская,38	535	18	31,1
Советская,30а (Махнев Н.И.)	6200	20	285,9
РКДЦ	3213,2	16	135,2
ИП Швецов ул. Советская,15(м-н Звениговский)	673	15	27,6
ИП Носков ул.Советская,28(м-н «Бристоль»)	380	15	15,5
павильон Самоварова	50	18	2,3
гараж на ул. Свободы,4(ИП Михайлов)	233	10	13,2

м-н Лилия ул. Советская	3921	15	157,6
котельная	174,8	10	1,4
Всего (Гкал/год)			492,97

Итого отпуск тепловой энергии по МУП «Коммунальщик» (Гкал/год)	6954,32
---	---------

Учитывая, что проектом Генерального плана городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.».

1.2. Приложения к схеме № 1,2,3,4 - «Схема тепловых сетей» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области.

Заместитель главы администрации
Тужинского городского поселения

Т.И. Тетерина