

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.04.2021

№ 92

гт Тужа

**О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения от 21.09.2018 № 234**

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского поселения от 21.09.2018 № 234 «Об утверждении схемы теплоснабжения Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области (далее - схема), изложив пункт 1.5 раздела 1 схемы в следующей редакции:

1.1. «1.5.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения.

**Котельная № 1**

Потребители тепла			
	V(м3)	t (отопл.)	Расчётная тепловая нагрузка отопления,

			(Гкал/год)
<b>Котельная №1</b>			
ж/д Орджоникидзе,11	4758	20	292,18
ж/д Свободы,5	3122	20	202,95
ж/д Орджоникидзе,18	1808	20	129,46
ж/д Фокина,2	3441	20	223,33
ж/д Некрасова,21	847	20	49,23
ж/д Некрасова,23	310	20	17,87
Тужинский краеведческий музей	704	16	34,26
КОГОбУ СШ с УОИП пгт Тужа	12211	16	484,85
гараж КОГОбУ СШ с УОИП пгт Тужа	742,5	10	41,87
гараж Районного управления образования	193,2	10	10,95
здание д/с «Сказка» ул. Горького	3751	20	197,48
Центральная библиотека	1379	18	66,95
здание редакции газеты «Родной край»	275	18	14,57
Торговый дом	1315	18	63,74
котельная	1220	10	9,87
<b>В С Е Г О (Гкал/год):</b>			<b>1632,7</b>

### Котельная № 2

Потребители тепла	Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год		
	V(м3)	t (отопл.)	
<i>Котельная №2</i>			
ж/д Невского,6	3032	20	196,89
ж/д Невского,4	3071	20	199,42
ж/д Орджоникидзе,7	4875	20	297,33
ж/д Невского,2	172,8	20	18,99
ж/д Суворова, 2	300	20	17,3
ж/д Суворова,3	300	20	17,29
здание администрации района	7030	18	335,13
гаражи администрации	1774	10	100,29
магазин Чародейка	1006	15	41,36
магазин «Магнит»	2182	16	0,042
котельная	590	10	4,77
душевые котельной	-	-	6,91
<b>В С Е Г О (Гкал/год):</b>			<b>1003,62</b>

### Котельная № 3

Потребители тепла	Расчётная тепловая нагрузка отопления,		
	V(м3)	t (отопл.)	

			<b>(Гкал/год)</b>
здания ЦРБ	19488	20	1187,04
котельная	925	10	7,49
душевые котельной	-	-	6,91
<b>Всего (Гкал/ год)</b>			<b>1095,40</b>

**Котельная № 4**

<b>Потребители тепла</b>			
	<b>V(м3)</b>	<b>t (отопл.)</b>	<b>Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год)</b>
<b>Котельная №4</b>			
ж/д Горького,9	4625	20	283,28
ж/д Фокина,18	5661	20	348,33
ж/д пер.Южный,4	250	20	30,79
ж/д пер.Солнечный,2	185	20	20,31
ж/д Фокина,14	2984	20	183,61
ж/д Фокина,24	300	20	32,85
ж/д Фокина,13	575	20	33,34
ж/д пер. Труда. 2	160	20	9,2
спорткомплекс КОГОБУ СШ с УОИП пгт Тужа	5682	16	226,75
ФОК	9197,3	16	366,77
КОГОБУ СШ с УОИП пгт	4691	16	208,14

Тужа (Начальная школа)			
ТБК (райпо)	2196	16	87,20
гараж Райпо ( у Сбербанка)	143	10	8,06
ООО Агроторг (Пятерочка)	5101	16	189,36
магазин «Фламинго»	184	16	7,5
здание Сбербанка	1205	20	93,5
здание магазина «Алекс Инструмент»	2242	15	0,042
котельная	740	10	5,98
<b>Всего (Гкал/год)</b>			<b>2135,01</b>

### Котельная № 6

Потребители тепла	Расчётная тепловая нагрузка отопления,		
	V(м3),S(м2)	t (отопл.)	(Гкал/год)
<b>Котельная №6</b>			
Советская,8	644	20	41,8
Орджоникидзе,34	1061	20	61,8
ФГБУ Госсеминаспекция	656	18	34,8
здание д/с сказка ул.Советская	6200	20	285,9
здание прачечной	230	15	9,4

гаражи ул.Советская	2452	10	139,1
котельная	625	10	5,1
гараж для аренды	295,6	10	16,8
<b>Всего (Гкал/год)</b>			<b>594,7</b>

### Котельная № 7

Потребители тепла			
	V(м3),S(м2)	t (отопл.)	Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год)
<b>Котельная № 7</b>			
Советская,36	430	20	40,9
Советская,36а	760	20	68,2
Советская,38	535	18	31,1
Советская,30а (Махнев Н.И.)	6200	20	285,9
РКДЦ	3213,2	16	135,2
ИП Швецов ул. Советская,15(м-н Звениговский)	673	15	27,6
ИП Носков ул.Советская,28(м-н «Бристоль»)	380	15	15,5
павильон Самоварова	50	18	2,3
гараж на ул. Свободы,4( ИП	233	10	13,2

Михайлов)			
м-н Лилия ул. Советская	3921	15	157,6
котельная	174,8	10	1,4
<b>Всего (Гкал/год)</b>			<b>492,97</b>

Итого отпуск тепловой энергии по МУП «Коммунальщик» (Гкал/год)	6954,40
---	---------

Учитывая, что проектом Генерального плана городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.».

1.2. Приложения к схеме № 2 и № 4 - «Схема тепловых сетей» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области.

Глава администрации  
Тужинского городского поселения                      С.И. Сентемов